

FICHE DE SYNTHÈSE

Client	DELIPAPIER SAS – Etablissement d’Ingrandes sur Vienne
Activité	Production de produits jetables en papier
Contexte	Construction d’un nouveau site de production
Objectifs utilisateur	Chauffer les zones désignées
Surface à chauffer	34 950 m ²
Température de consigne	Zones production et expédition: 16°C Entrepôt et couloir de circulation : 5°C
Température extérieure de référence	-7 °C
Produits installés	Panneaux rayonnants apparents X TERM Bandes radiantes à gaz (tubes radiants à génération centralisée) X CERK
Puissance totale installée	1 307 424 W
Répartition	Ateliers bobines - 105 984 W Production -534 240 W Entrepôt produits finis - 331.200 W Zone expédition – 336 000 W (bande radiante)
Quantitatif	Ateliers bobines - 320 m panneaux X TERM AVH 600 Production - 1080 m panneaux X TERM AVH 1200 Entrepôt produits finis - 900 m panneaux X TERM AVH 600 Zone expédition – 2 bandes radiantes X CERK de 144 kW unitaire
Régulation	Par zone avec thermostat électronique
Puissance électrique absorbée	11,50 kW
Hauteurs du bâtiment	De 9,45 m à 12,45 m
Hauteurs d’installation	De 6.85 m à 9,85 m